


Husets energianvändning



Energideklaration för Norra Gröngatan 5B , Östersund.

- 🏠 Detta hus använder 158 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m².
Liknande hus 139 – 170 kWh/m² och år, nya hus 150 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-05-06 av:
Per Avestedt , Riksbyggen Ekonomisk Förening